Merkblatt
zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Betrieb von Heizölverbraucheranlagen

Wissenschaftsstadt Darmstadt

Umweltamt

Postfach 11 10 61
64225 Darmstadt

Der Magistrat

Bitte gut sichtbar in der Nähe der Anlage aushängen!
Wer eine Heizölverbraucheranlage betreibt, ist für ihren ordnungsgemäßen Betrieb verantwortlich. Der Betreiber hat sich nach § 46 Absatz 1 AwSV regelmäßig insbesondere davon zu überzeugen, dass die Anlage keine Mängel aufweist, die dazu führen können, dass Heizöl freigesetzt wird.

Besondere örtliche Lage:	° Wasserschutzgebiet, Schutzzone: .....
	° Heilquellenschutzgebiet .....
	° Überschwemmungsgebiet .....
Sachverständigen-Prüfpflicht: (§ 46 Absatz 2 und 3 AwSV)	° bei Inbetriebnahme Datum der Inbetriebnahmeprüfung .....
	° regelmäßig wiederkehrend alle 2,5/5 Jahre
	nächste Prüfung .....
	nächste Prüfung .....
	nächste Prüfung .....
Fachbetriebspflicht:	° die Anlage ist nicht fachbetriebspflichtig
	° die Anlage ist fachbetriebspflichtig

Besteht die Gefahr, dass Heizöl austreten kann, oder ist dieses bereits geschehen, sind unverzüglich Maßnahmen zur Schadenbegrenzung zu ergreifen (§ 24 Absatz 1 AwSV).

Das Austreten einer nicht nur unerheblichen Menge Heizöl ist unverzüglich einer der folgenden Behörden zu melden, wenn die Stoffe in den Untergrund, in die Kanalisation oder in oberirdisches Gewässer gelangt sind oder gelangen können (§ 24 Absatz 2 AwSV):

Feuerwehr	Telefon: 112
Polizeidienststelle	Telefon: 110
örtlich zuständige Behörde:	Telefon: .....
	Adresse: .....

56/307 – 11.25

Mitglied im ERFOLGSFAKTOR FAMILIE Unternehmensnetzwerk